

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» октября 2025 г., 33250061000219614021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в подведомственности его территориального органа)

«29» октября 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2510/008-33/17-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Владимирская область, г. Муром, ул. Войкова, д. 5а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «06» октября 2025 г., № 2510/008-33/17-ВО/Р, учетный номер проверки 33250061000219614021.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Гаврилов Александр Владимирович – старший инспектор отделения нормативно - технического отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Федосеев Павел Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром УНДиП ГУ МЧС России по Владимирской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество специалиста, должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, должностной инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (они) также были проведены после визита профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подведомственностью объекта контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Владимирская, г Муром, ул Вокзальная, Дом 5

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объекта общего контроля, в отношении которого был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 94 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН 3307018518, адрес регистрации юридического лица: 602254, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 5

(указывается фамилия, имя, отчество лица (лиц), гражданина (граждан) или иностранного (иностранцев) лица (лиц), индивидуального (индивидуальных) предпринимателя (предпринимателей), адрес проживания (их филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственного за соблюдение обязательных требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» октября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «24» октября 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (сроки, минуты), в пределах которого осуществлялось взаимодействие с контролируемым лицом (по количеству контролируемых лиц))

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или)

открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

28.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ

2. На объекте не организовано проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

организовать проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты

3. При эксплуатации на объекте системы пожарной сигнализации эксплуатируемой сверх срока установленного изготовителем (10 лет), не обеспечено ежегодное проведение испытаний данных средств до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

28.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний данных средств до их замены в установленном порядке

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ

4. При эксплуатации на объекте системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируемой сверх срока установленного изготовителем (10 лет), не обеспечено ежегодное проведение испытаний данных средств до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

28.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний данных средств до их замены в установленном порядке

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ

5. При эксплуатации на объекте системы передачи извещений о пожаре эксплуатируемой сверх срока установленного изготовителем (10 лет), не обеспечено ежегодное проведение испытаний данных средств до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.
Срок устранения нарушения:
 28.10.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 обеспечить ежегодное проведение испытаний данных средств до их замены в установленном порядке
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Акт выполненных работ
6. Отсутствует распорядительный документ определяющий порядок и сроки обучения работников по программам противопожарного инструктажа. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 2, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – руководители организаций и граждане), определяют в зависимости от структуры объекта защиты и численности работников или служащих порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа (далее – обучение), с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие случаи обучения по программам целевого противопожарного инструктажа.
Срок устранения нарушения:
 28.10.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 разработать распорядительный документ определяющий порядок и сроки обучения работников по программам противопожарного инструктажа
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Копия распорядительного документа
7. У лица ответственного за пожарную безопасность отсутствует обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 1, Прочее Приложение №4. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 28.10.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Пройти обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности лицу ответственному за пожарную безопасность
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Копия документа о прохождении обучения
8. Программа вводного инструктажа не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 1, Прочее Приложение №2. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Программа вводного противопожарного инструктажа содержит права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

28.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Переработать программу вводного инструктажа согласно нормативных документов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Копию программы вводного инструктажа

9. Программа первичного инструктажа не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности. Место выявления нарушения: 602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Вокзальная, д. 5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2, Прочее Приложение №2. Приказ федерального органа исполнительной власти 1120 от 16.12.2024 'Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте содержит обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

Срок устранения нарушения:

28.10.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Переработать программу первичного инструктажа согласно нормативных документов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Копию программы первичного инструктажа

Содержимое выписки, являющейся обязательным требованием (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено требование обязательных требований, сведения, подтверждающие нарушение обязательного требования), требования, содержащегося в нормативных документах, с указанием реквизитов нормативных документов, требований документов, оснований, которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, даты времени издания контрольного (надзорного) органа, является предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Федосеев Павел Андреевич

(Фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



Федосеев Павел Андреевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 84923431078, e-mail: m.komarov@33.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество лица/лиц - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно осуществляющего проект приказа/акта, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(Фамилия, имя, отчество лица/лиц - при наличии) должность руководящего, иного должностного лица или уполномоченного представителя федерального органа, государственного надзорного органа, государственного органа субъекта Российской Федерации)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

